РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

0003437

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

«Региональный центр экспертизы, сертификации и испытаний»

Регистрационный № РОСС RU.33026.04ЦЭТ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.33026.04ЦЭТ0ОС003.К00146

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ЗЭМИЛ», (ООО «ЗЭМИЛ»).
Адрес места нахождения и адрес места осуществления деятельности: Россия, 141241, Московская область, г. Пушкино, микрорайон Мамонтовка, ул. Рабочая дом 1, офис 4, Литера 5Б3. ОГРН: 1205000061903; ИНН: 5038154312.
Телефон: +7 (495) 10-700-10; адрес электронной почты: zakaz@lotki-lider.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ЗЭМИЛ», (ООО «ЗЭМИЛ»).
Адрес места нахождения и адрес места осуществления деятельности: Россия, 141241, Московская область, г. Пушкино, микрорайон Мамонтовка, ул. Рабочая дом 1, офис 4, Литера 5Б3. ОГРН: 1205000061903; ИНН: 5038154312.
Телефон: +7 (495) 10-700-10; адрес электронной почты: zakaz@lotki-lider.ru.
(Перечень заводов-изготовителей в соответствии с приложением №1 на бланке № 0003438)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

«ПОЖЭКСПЕРТИЗА» Общества с ограниченной ответственностью «СМ-ЭКСПЕРТИЗА», Адрес: Россия, 142200, Московская обл., г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 57.
Телефон: + 7(995)-500-93-77; электронная почта: info@sm-exp.ru.
Аттестат аккредитации № РОСС RU.33026.04ЦЭТ0ОС003

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Огнестойкие кабельные линии «Лидер», в составе согласно Приложению № 2 на бланках №№ 0003439 - 0003452.
Серийный выпуск.

ОК 034-2014 (КПЕС 2008)
27.33.13

ТН ВЭД
853669

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р 53316-2021 «Электропроводки. Сохранение работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара. Методы испытаний». Сохранение работоспособности кабельной линии в условиях пожара согласно Приложения № 2 на 14 листах.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокола испытаний № ПОЖ/Э-25/08-0007 от 12.08.2025 года, выданного Испытательным центром «ПОЖЭКСПЕРТИЗА», аттестат аккредитации РОСС RU.33026.04ЦЭТ0ИЛ003, сроком действия до 08.01.2026 года.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация изготовителя.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 12.08.2025 ПО 11.08.2028

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) _____ (подпись) Филатов И.О. (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты) _____ (подпись) Соловьев А.В. (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что должно подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля, ответственность за проведение сертификации и инспекционного контроля возлагается на орган по сертификации системы добровольной сертификации.

АО «ОПЦИОН», г. Москва, 2025 г., «В», ТЗ № 96.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

0003438

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

«Региональный центр экспертизы, сертификации и испытаний»

Регистрационный № РОСС RU.33026.04ЦЭТ0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия № РОСС RU.33026.04ЦЭТ0ОС003.К00146
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

срок действия сертификата соответствия с 12.08.2025 по 11.08.2028

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

«ПОЖЭКСПЕРТИЗА» Общества с ограниченной ответственностью «СМ-ЭКСПЕРТИЗА», Адрес: Россия, 142200, Московская обл., г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 57.
Телефон: + 7(995)-500-93-77; электронная почта: info@sm-exp.ru.
Аттестат аккредитации № РОСС RU.33026.04ЦЭТ0ОС003.

Перечень предприятий-изготовителей продукции,
на которую распространяется действие сертификата соответствия

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (место нахождения)
ООО «Авангард»	195027, Россия, Санкт-Петербург, улица Пугачёва, дом 5-7, литер А, помещение 1-Н, ком. 19
АО «ИЭК ХОЛДИНГ»	142100, Россия, Московская область, г. Подольск, п-т Ленина, д. 107/49, офис 457
ООО «МКЗ»	143602, Россия, Московская область, Волоколамский район, город Волоколамск, улица Ямская, дом 33А
ООО «Конкорд»	214031, Россия, г. Смоленск, ул. Индустриальная 9А, здание АКБ 1
ООО «КРОСС ЛИНК»	123308, Россия, г. Москва, ул. 4-я Магистральная, д.11, пом. VII, км.20, эт.4
АО «СПКБ Техно»	142103, Московская область, г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 5А, стр. 3, офис 1
ООО НПП «Спецкабель»	107497, г. Москва, ул. Бирюсинка, д. 6, корп. 1-5, пом. XVI, ком. 15

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации) _____ Филатов И.О.
подпись — инициалы, фамилия

Орган по сертификации продукции «ПОЖЭКСПЕРТИЗА»

Эксперт (эксперты) _____ Соловьев А.В.
подпись — инициалы, фамилия

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что должно подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля, ответственность за проведение сертификации и инспекционного контроля возлагается на орган по сертификации системы добровольной сертификации.

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «Б», ТЗ № 96.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

0003439

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

«Региональный центр экспертизы, сертификации и испытаний»

Регистрационный № РОСС RU.33026.04ЦЭТ0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

К сертификату соответствия № РОСС RU.33026.04ЦЭТ0ОС003.К00146

(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

срок действия сертификата соответствия с 12.08.2025 по 11.08.2028

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

«ПОЖЭКСПЕРТИЗА» Общества с ограниченной ответственностью «СМ-ЭКСПЕРТИЗА», Адрес: Россия, 142200, Московская обл., г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 57.
Телефон: + 7(995)-500-93-77; электронная почта: info@sm-exp.ru.
Аттестат аккредитации № РОСС RU.33026.04ЦЭТ0ОС003.

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия:

Наименование и обозначение продукции	Обозначение и наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
Огнестойкая кабельная линия типа «Лидер» на основе кабеленесущих систем ООО «ЗЭМИЛ» и огнестойкого кабеля производства ООО «МКЗ» в составе:		
Металлические листовые перфорированные и неперфорированные кабельные лотки, лестничные кабельные лотки, проволочные кабельные лотки и аксессуары к ним (крышки, заглушки, углы, соединители, перегородки) производства ООО «ЗЭМИЛ», шириной от 50 до 600 мм, с высотой борта от 35 до 400 мм, длиной до 6000 мм, с толщиной стали от 0,55 до 5 мм, выпускаемые по ТУ 3449-001-17730352-2014. Торговая марка ЛИДЕР/CABLIDERTRAYS.		
Опорные конструкции и монтажные устройства производства ООО «ЗЭМИЛ» в составе: профили, соединительные элементы, консоли, кронштейны, подвесы, траверсы, швеллеры, полосы, скобы, крепеж выпускаемые по ТУ 3449-001-17730352-2014. Торговая марка ЛИДЕР/CABLIDERTRAYS.		
Коробки распределительные огнестойкие JBS100 IP 41, 55, 56 по ТУ 3464-014-52811541-2016 производства ООО «Кросс Линк» под товарной маркой Экопласт.		
Кабель-каналы для электропроводок из поливинилхлорида серий «ЭЛЕКОР», «ПРАЙМЕР», «ИМПАКТ», «ECOLINE» товарного знака «IEK» и аксессуары к ним (крышки, заглушки, углы, соединители, перегородки, фиксаторы, рамки, суппорта), габаритных размеров от 12х12 до 100х60 мм, выпускаемых по ТУ 27.33.14-004-83135016-2017 производства АО «ИЭК ХОЛДИНГ».		
Трубы гладкие жесткие из ПВХ для электромонтажных работ, товарного знака «IEK», диаметрами от 16 до 63 мм, выпускаемых по ТУ 27.33.14-001-83135016-2017 производства АО «ИЭК ХОЛДИНГ».		
Грубы гибкие гофрированные из ПВХ для электромонтажных работ, товарного знака «IEK», диаметрами от 16 до 63 мм, выпускаемых по ТУ 27.33.14-002-83135016-2017, производства АО «ИЭК ХОЛДИНГ».		
Трубы электротехнические гофрированные двустенные из полиэтилена и аксессуары для них товарного знака «IEK», диаметрами от 40 до 160 мм, выпускаемых по ТУ 27.33.14-003-83135016-2017, производства АО «ИЭК ХОЛДИНГ».		
Кабели силовые, огнестойкие с медными жилами, в количестве от 1 до 5, сечением от 1,5 мм^2 до 240 мм^2, с термическим барьером из слюдосодержащих(ей) лент(ы), с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, из полимерных композиций не содержащих галогены, в том числе с общим экраном из медной ленты, алюмофлекса, медной или алюминиевой фольги с медным проводником или без такового, в том числе холодостойкий (с индексом «-ХЛ»), на номинальное переменное напряжение 0,66 к 1.0 кВ, марок ВВГнг(А)-FRLS, ВВГнг(А)-FRLSLTx, ППГнг(А)-FRHF, ППГ-Пнг(А)-FRHF, ВВГЭнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx, ВВГЭнг(А)-FRLSLTx, ППГЭнг(А)-FRHF, выпускаемых по ТУ 27.32.1-001-93661800-2019, производства ООО «МКЗ»	ГОСТ Р 53316-2021 «Электропроводки. Сохранение работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара. Методы Испытаний».	Сохранение работоспособности – 90 минут

Руководитель
(заместитель руководителя органа по сертификации) _____ Филатов И.О.
подпись — инициалы, фамилия

Орган по сертификации продукции «ПОЖЭКСПЕРТИЗА» № РОСС RU.33026.04ЦЭТ0ОС003 г. Серпухов

Эксперт (эксперты) _____ Соловьев А.В.
подпись — инициалы, фамилия

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что должно подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля, ответственность за проведение сертификации и инспекционного контроля возлагается на орган по сертификации системы добровольной сертификации.

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «В» ТЗ № 96

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

0003440

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

«Региональный центр экспертизы, сертификации и испытаний»

Регистрационный № РОСС RU.33026.04ЦЭТ0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

К сертификату соответствия № РОСС RU.33026.04ЦЭТ0ОС003.К00146

(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

срок действия сертификата соответствия с 12.08.2025 по 11.08.2028

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

«ПОЖЭКСПЕРТИЗА» Общества с ограниченной ответственностью «СМ-ЭКСПЕРТИЗА», Адрес: Россия, 142200, Московская обл., г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 57.
Телефон: + 7(995)-500-93-77; электронная почта: info@sm-exp.ru.
Аттестат аккредитации № РОСС RU.33026.04ЦЭТ0ОС003.

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия:

Кабели контрольные, огнестойкие. с медными жилами, в количестве от 1 до 37, сечением от 0,75 мм² до 10 мм², с термическим барьером из слюдосодержащих (-ей) лент(-ы), с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением.или из полимерных композиций, не содержащих галогены, в том числе с общим экраном из медной ленты, алюмофлекса, медной или алюминиевой фольги с продольным медным проводником или без такового, в том числе холодостойкий (с индексом «-ХЛ»), на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ, марок КВВГнг(А)-FRLS, КВВГнг(А)-FRLSLTx, КППГнг(А)-FRHF, КВВГЭнг(А)-FRLS, КВВГЭнг(А)-FRLSLTx, КВВГ-Пнг(А)-FRLS, КППг-Пнг(А)-FRHF, КВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx выпускаемые по ТУ 27.32.1-002-93661800-2019, производства ООО «МКЗ».	ГОСТ Р 53316-2021 «Электропроводки. Сохранение работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара. Методы Испытаний».	Сохранение работоспособности – 90 минут
Кабели силовые, огнестойкие с медными жилами, в количестве от 1 до 5, сечением от 1,5 мм² до 240 мм², с термическим барьером из слюдосодержащих (-ей) лент (-ы), с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, из полимерных композиций не содержащих галогены, в том числе с общим экраном из медной ленты, алюмофлекса, медной или алюминиевой фольги с медным проводником или без такового, в том числе холодостойкий (с индексом «-ХЛ»), на номинальное переменное напряжение 0,66 к 1.0 кВ, марок ВВГнг(А)-FRLS, ВВГнг(А)-FRLSLTx, ППГнг(А)-FRHF, ППГ-Пнг(А)-FRHF, ВВГЭнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx, ВВГЭнг(А)-FRLSLTx, ППГЭнг(А)-FRHF, выпускаемых по ТУ 27.32.1-001-05021107-2017, производства ООО «Макеевский кабельный завод».	ГОСТ Р 53316-2021 «Электропроводки. Сохранение работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара. Методы Испытаний».	Сохранение работоспособности – 90 минут

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации) _____ (подпись) Филатов И.О. (инициалы, фамилия)

Орган по сертификации продукции «ПОЖЭКСПЕРТИЗА» № РОССRU.33026.04ЦЭТ0ОС003 РОССИЯ, г. СЕРПУХОВ

Эксперт (эксперты) _____ (подпись) Соловьев А.В. (инициалы, фамилия)

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что должно подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля, ответственность за проведение сертификации и инспекционного контроля возлагается на орган по сертификации системы добровольной сертификации.

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «В», ТЗ № 96

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

0003441

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

«Региональный центр экспертизы, сертификации и испытаний»

Регистрационный № РОСС RU.33026.04ЦЭТ0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

К сертификату соответствия № РОСС RU.33026.04ЦЭТ0ОС003.К00146

(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

срок действия сертификата соответствия с 12.08.2025 по 11.08.2028

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

«ПОЖЭКСПЕРТИЗА» Общества с ограниченной ответственностью «СМ-ЭКСПЕРТИЗА», Адрес: Россия, 142200, Московская обл., г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 57.
Телефон: + 7(995)-500-93-77; электронная почта: info@sm-exp.ru.
Аттестат аккредитации № РОСС RU.33026.04ЦЭТ0ОС003.

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия:

Наименование и обозначение продукции	Обозначение и наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
Огнестойкая кабельная линия типа «Лидер» на основе кабеленесущих систем ООО «ЗЭМИЛ» и огнестойкого кабеля производства АО «СПКБ «Техно» в составе:		
Металлические листовые перфорированные и неперфорированные кабельные лотки, лестничные кабельные лотки, проволочные кабельные лотки и аксессуары к ним (крышки, заглушки, углы, соединители, перегородки) производства ООО «ЗЭМИЛ», шириной от 50 до 600 мм, с высотой борта от 35 до 400 мм, длиной до 6 000 мм, с толщиной стали от 0,55 до 5 мм, выпускаемые по ТУ 3449-001-17730352-2014. Торговая марка ЛИДЕР/CABLIDERTRAYS.		
Опорные конструкции и монтажные устройства производства ООО «ЗЭМИЛ» в составе: профили, соединительные элементы, консоли, кронштейны, подвесы, траверсы, швеллеры, полосы, скобы, крепеж выпускаемые по ТУ 3449-001-17730352-2014. Торговая марка ЛИДЕР/CABLIDERTRAYS.		
Коробки распределительные огнестойкие JBS100 IP 41, 55, 56 по ТУ 3464-014-52811541-2016 производства ООО «Кросс Линк» под товарной маркой Экопласт.		
Кабель-каналы для электропроводок из поливинилхлорида серий «ЭЛЕКОР», «ПРАЙМЕР», «ИМПАКТ», «ECOLINE» товарного знака «IEK» и аксессуары к ним (крышки, заглушки, углы, соединители, перегородки, фиксаторы, рамки, суппорта), выпускаемых по ТУ 27.33.14-004-83135016-2017 производства АО «ИЭК ХОЛДИНГ».		
Трубы гладкие жесткие из ПВХ для электромонтажных работ, товарного знака «IEK», диаметрами от 16 до 63 мм, выпускаемых по ТУ 27.33.14-001-83135016-2017 производства АО «ИЭК ХОЛДИНГ».		
Грубы гибкие гофрированные из ПВХ для электромонтажных работ, товарного знака «IEK», диаметрами от 16 до 63 мм, выпускаемых по ТУ 27.33.14-0021-83135016-2017, производства АО «ИЭК ХОЛДИНГ».		
Трубы электротехнические гофрированные двустенные из полиэтилена и аксессуары для них товарного знака «IEK», диаметрами от 40 до 160 мм, выпускаемых по ТУ 27.33.14-003-83135016-2017, производства АО «ИЭК ХОЛДИНГ».		

Руководитель
(заместитель руководителя органа по сертификации) _____ (подпись) Филатов И.О. (инициалы, фамилия)

Орган по сертификации продукции «ПОЖЭКСПЕРТИЗА»

Эксперт (эксперты) _____ (подпись) Соловьев А.В. (инициалы, фамилия)

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что должно подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля, ответственность за проведение сертификации и инспекционного контроля возлагается на орган по сертификации системы добровольной сертификации.

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «В», ТЗ № 96.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

0003442

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

«Региональный центр экспертизы, сертификации и испытаний»

Регистрационный № РОСС RU.33026.04ЦЭТ0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

К сертификату соответствия № РОСС RU.33026.04ЦЭТ0ОС003.К00146

(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

срок действия сертификата соответствия с 12.08.2025 по 11.08.2028

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

«ПОЖЭКСПЕРТИЗА» Общества с ограниченной ответственностью «СМ-ЭКСПЕРТИЗА», Адрес: Россия, 142200, Московская обл., г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 57.
Телефон: + 7(995)-500-93-77; электронная почта: info@sm-exp.ru.
Аттестат аккредитации № РОСС RU.33026.04ЦЭТ0ОС003.

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия:

Кабели монтажные, с медными луженными жилами, экранированные и без экранов, бронированные и без брони, с экструдированным заполнителем (внутренней оболочкой) из термопластичного материала, с водоблокирующими элементами или без них, в том числе в холодостойком, теплостойком или тропическом исполнении, с числом изолированных жил, пар, троек от 1 до 37, с токопроводящими жилами сечением от 0,20 мм² до 6 мм², на номинальное напряжение до 660 В переменного тока частотой до 1000 Гц, марок: КПВСВнг(А)-LS (КПВСВнг(А)-НД), КПВСЭВнг(А)-LS, КПВСВКГнг(А)-LS, КПВСЭВКГнг(А)-LS, КПВСВКВнг(А)-LS, КПВСВКоВнг(А)-LS, КПВСЭВКВнг(А)-LS, КПВСЭВКоВнг(А)-LS, КПВСВБВнг(А)-LS, КПВСЭВБВнг(А)-LS, КПГВСВКГнг(А)-LS, КПГВСЭВКГнг(А)-LS, КПГВСВКВнг(А)-LS, КПГВСВКоВнг(А)-LS, КПГВСЭВКВнг(А)-LS, КПГВСЭВКоВнг(А)-LS, КПГВСВБВнг(А)-LS, КПГВСЭВБВнг(А)-LS; КПВСВнг(А)-FRLS (КПВСВнг(А)-НДО), КПВСЭВнг(А)-FRLS, КПВСВКГнг(А)-FRLS, КПВСЭВКГнг(А)-FRLS, КПВСВКВнг(А)-FRLS, КПВСВКоВнг(А)-FRLS, КПВСЭВКВнг(А)-FRLS, КПВСЭВКоВнг(А)-FRLS, КПВСВБВнг(А)-FRLS, КПВСЭВБВнг(А)-FRLS, КПГВСВнг(А)-FRLS, КПГВСЭВнг(А)-FRLS, КПГВСВКГнг(А)-FRLS, КПГВСЭВКГнг(А)-FRLS, КПГВСВКВнг(А)-FRLS, КПГВСВКоВнг(А)-FRLS, КПГВСЭВКВнг(А)-FRLS, КПГВСЭВКоВнг(А)-FRLS, КПГВСВБВнг(А)-FRLS, КПГВСЭВБВнг(А)-FRLS –	ГОСТ Р 53316-2021 «Электропроводки. Сохранение работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара. Методы испытаний»	Сохранение работоспособности – 90 минут
КПГВСВБВнг(А)-FRLS, КПГВСЭВБВнг(А)-FRLS – с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением или с комбинированной изоляцией из слюдосодержащих лент и поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, оболочкой и защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением или без защитного шланга, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением, в том числе огнестойкие; КППСПнг(А)-HF (КППСПнг(А)-БГ), КППСЭПнг(А)-HF, КППСПКГнг(А)-HF, КППСЭПКГнг(А)-HF, КППСПКПнг(А)-HF, КППСПКоПнг(А)-HF, КППСЭПКПнг(А)-HF, КППСЭПКоПнг(А)-HF, КППСПБПнг(А)-HF, КППСЭПБПнг(А)-HF, КПГПСПнг(А)-HF, КПГПСЭПнг(А)-HF, КПГПСЭПКГнг(А)-HF, КПГПСПКПнг(А)-HF, КПГПСПКоПнг(А)-HF, КПГПСЭПКПнг(А)-HF, КПГПСЭПКоПнг(А)-HF, КПГПСПБПнг(А)-HF, КПГПСЭПБПнг(А)-HF; КППСПнг(А)-FRHR (КППСПнг(А)-БГО),	ГОСТ Р 53316-2021 «Электропроводки. Сохранение работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара. Методы испытаний»	Сохранение работоспособности – 90 минут

Руководитель
(заместитель руководителя органа по сертификации)

подпись

Филатов И.О.
инициалы, фамилия

Орган по сертификации продукции «ПОЖЭКСПЕРТИЗА»

Эксперт (эксперты)

подпись

Соловьев А.В.
инициалы, фамилия

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что должно подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля, ответственность за проведение сертификации и инспекционного контроля возлагается на орган по сертификации системы добровольной сертификации.

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «В» - ТЗ № 96

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

0003443

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

«Региональный центр экспертизы, сертификации и испытаний»

Регистрационный № РОСС RU.33026.04ЦЭТ0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

К сертификату соответствия № РОСС RU.33026.04ЦЭТ0ОС003.К00146

(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

срок действия сертификата соответствия с 12.08.2025 по 11.08.2028

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

«ПОЖЭКСПЕРТИЗА» Общества с ограниченной ответственностью «СМ-ЭКСПЕРТИЗА», Адрес: Россия, 142200, Московская обл., г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 57.
Телефон: + 7(995)-500-93-77; электронная почта: info@sm-exp.ru.
Аттестат аккредитации № РОСС RU.33026.04ЦЭТ0ОС003.

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия:

КППСЭП(А)-FRHR, КППСПКГнг(А)-FRHR, КППСЭПКГнг(А)-FRHR, КППСПКПнг(А)-FRHR, КППСПКоПнг(А)-FRHR, КППСПКоПнг(А)-FRHR, КППСЭПКПнг(А)-FRHR, КППСЭПКоПнг(А)-FRHR, КППСПБПнг(А)-FRHR, КППСЭПБПнг(А)-FRHR, КПГПСПнг(А)-FRHR, КПГПСЭПнг(А)-FRHR, КПГПСПКГнг(А)-FRHR, КПГПСЭПКГ(А)-FRHR, КПГПСПКПнг(А)-FRHR, КПГПСПКоПнг(А)-FRHR, КПГПСЭПКПнг(А)-FRHR, КПГПСЭПКоПнг(А)-FRHR, КПГПСПБПнг(А)-FRHR, КПГПСЭПБПнг(А)-FRHR – с изоляцией из полимерной композиции, не содержащей галогенов или с комбинированной изоляцией из слюдосодержащих лент и полимерной композиции, не содержащей галогенов, оболочкой и защитным шлангом из полимерной композиции, не содержащей галогенов, или без защитного шланга, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, в том числе огнестойкие, выпускаемые по ТУ 3581-015-53930360-2013, производства АО "СПКБ Техно", которые крепятся к несущей поверхности с помощью элементов крепежа: держателем и анкерами. Шаг крепления 500 мм.	ГОСТ Р 53316-2021 «Электропроводки. Сохранение работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара. Методы испытаний»	Сохранение работоспособности – 90 минут

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации) _____ Филатов И.О.
подпись инициалы, фамилия

Орган по сертификации продукции «ПОЖЭКСПЕРТИЗА»

Эксперт (эксперты) _____ Соловьев А.В.
подпись инициалы, фамилия

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что должно подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля, ответственность за проведение сертификации и инспекционного контроля возлагается на орган по сертификации системы добровольной сертификации.

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «Б», ТЗ № 96

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

0003444

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

«Региональный центр экспертизы, сертификации и испытаний»

Регистрационный № РОСС RU.33026.04ЦЭТ0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

К сертификату соответствия № РОСС RU.33026.04ЦЭТ0ОС003.К00146

(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

срок действия сертификата соответствия с 12.08.2025 по 11.08.2028

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

«ПОЖЭКСПЕРТИЗА» Общества с ограниченной ответственностью «СМ-ЭКСПЕРТИЗА», Адрес: Россия, 142200, Московская обл., г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 57.
Телефон: + 7(995)-500-93-77; электронная почта: info@sm-exp.ru.
Аттестат аккредитации № РОСС RU.33026.04ЦЭТ0ОС003.

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия:

Наименование и обозначение продукции	Обозначение и наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
Кабель монтажный, не распространяющий горение, в том числе огнестойкий, предназначенный для передачи цифровых и аналоговых сигналов в системах связи, контроля и управления типовыми элементами автоматики и электроники, а также работы в условиях значительного уровня электромагнитных помех, с медными многопроволочными, в том числе луженными (индекс л), токопроводящими жилами сечением от 0,2 мм^2 до 2,5 мм^2, с числом элементов в пучковой скрутке, в скрутке пар, троек, четверок до 37, в том числе с индивидуально экранированными парами, тройками, четверками (индекс «Э» в обозначении типа скрутки), в том числе в общем экране, в том числе бронированный, в том числе в холодостойком исполнении (индекс «-ХЛ» в марке кабеля), для использования на подземном и надземном транспорте, на напряжение до 500 В заключительно переменного тока частотой 50 Гц, изготовленный по ТУ 3581-013-53930360-2014, марок: КСКВВнг(А)-LS, КСКВВ-ВПнг(А)-LS, КСКВВ-ВТнг(А)-LS, КСКВВ-ВЧнг(А)-LS, КСКВВ-ВЭПнг(А)-LS, КСКВВ-ВЭТнг(А)-LS, КСКВВ-ВЭЧнг(А)-LS, КСКВЭВ-ВПнг(А)-LS, КСКВЭВ-ВТнг(А)-LS, КСКВЭВ-ВЧнг(А)-LS, КСКВЭВ-ВЭПнг(А)-LS, КСКВЭВ-ВЭТнг(А)-LS, КСКВЭВ-ВЭЧнг(А)-LS, КСКВВКГнг(А)-LS, КСКВВКГ-ВПнг(А)-LS,, КСКВВКГ(А)-LS, КСКВВКГ-ВЧнг(А)-LS, КСКВВКГ-ВЭПнг(А)-LS, КСКВВКГ-ВЭТнг(А)-LS, КСКВВКГ-ВЭЧнг(А)-LS, КСКВЭВКГнг(А)-LS, КСКВЭВКГ-ВПнг(А)-LS, КСКВЭВКГ-ВТнг(А)-LS, КСКВЭВКГ-ВЧнг(А)-LS, КСкквэвкт-ВЭПНГ(А)-LS, КСКВЭВКГ-ВЭТнг(А)-LS, КСКВЭВКГ-ВЭЧнг(А) -LS, КСКВВКВнг(А) -LS, КСКВВКВ-ВПнг(А)-LS, КСКВВКВ-ВТнг(А)-LS, КСКВВКВ-ВЧнг(А)-LS, КСКВВКВ-ВЭПнг(А)-LS, КСКВВКВ-ВЭТнг(А)-LS, КСКВВКВ-ВЭЧнг(А)-LS, КСКВЭВКВнг(А)-LS, КСКВЭВКВ-ВПнг(А)-LS, КСКВЭВКВ-ВТнг(А)-LS, КСКВЭВКВ-ВЧнг(А)-LS, КСКВЭВКВ-ВЭПнг(А)-LS, КСКВЭВКВ-ВЭТнг(А)-LS, КСКВЭВКВ-ВЭЧнг(А)-LS – с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, в том числе повышенной морозостойкости, в том числе с защитным покровом по оболочке в виде оплетки из круглых стальных оцинкованных проволок, в том числе с защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, в том числе повышенной морозостойкости, производства АО "СПКБ Техно", которые крепятся к несущей поверхности с помощью элементов крепежа: держателем и анкерами. Шаг крепления 500 мм.	ГОСТ Р 53316-2021 «Электропроводки. Сохранение работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара. Методы испытаний»	Сохранение работоспособности – 90 минут

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации) _____ Филатов И.О.
подпись инициалы, фамилия

Орган по сертификации продукции «ПОЖЭКСПЕРТИЗА»

Эксперт (эксперты) _____ Соловьев А.В.
подпись инициалы, фамилия

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что должно подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля, ответственность за проведение сертификации и инспекционного контроля возлагается на орган по сертификации системы добровольной сертификации.

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «В», ТЗ № 96

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

0003445

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

«Региональный центр экспертизы, сертификации и испытаний»

Регистрационный № РОСС RU.33026.04ЦЭТ0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

К сертификату соответствия № РОСС RU.33026.04ЦЭТ0ОС003.К00146

(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

срок действия сертификата соответствия с 12.08.2025 по 11.08.2028

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

«ПОЖЭКСПЕРТИЗА» Общества с ограниченной ответственностью «СМ-ЭКСПЕРТИЗА», Адрес: Россия, 142200, Московская обл., г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 57.
Телефон: + 7(995)-500-93-77; электронная почта: info@sm-exp.ru.
Аттестат аккредитации № РОСС RU.33026.04ЦЭТ0ОС003.

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия:

Кабели контрольные, не распространяющие горение, с медными жилами сечением от 0,75 мм^2 до 6 мм^2, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, с числом жил от 4 до 52, предназначенные для передачи и распределения электрической энергии в стационарных электротехнических установках на напряжение переменного тока до 0,66 кВ включительно частотой 100 Гц, марок: КППГнг(А)-HF, экранированный марка – КППГЭнг(А)-HF, изготовленные по ТУ 16.К71-304-2001, производства АО "СПКБ Техно",, которые крепятся к несущей поверхности с помощью элементов крепежа: держателем и анкерами. Шаг крепления 500 мм.	ГОСТ Р 53316-2021 «Электропроводки. Сохранение работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара. Методы испытаний»	Сохранение работоспособности – 90 минут
Кабели контрольные, не распространяющие горение, с медными жилами сечением от 0,75 мм^2 до 6 мм^2, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, с числом жил от 4 до 61, предназначенные для передачи и распределения электрической энергии в стационарных электрических установках на напряжение до 660 В включительно переменного тока частотой до 100 Гц, марок: КВВГн(А)-LS, изготовленные по ТУ 16.К71, производства АО "СПКБ Техно", которые крепятся к несущей поверхности с помощью элементов крепежа: держателем и анкерами. Шаг крепления 500 мм.	ГОСТ Р 53316-2021 «Электропроводки. Сохранение работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара. Методы испытаний»	Сохранение работоспособности – 90 минут
Кабель силовой, не распространяющий горение, в том числе огнестойкий, с медными токопроводящими жилами сечением от 1,5 мм^2 до 35 мм^2, с числом изолированных жил от 1 до 5, в том числе в плоском исполнении, в том числе экранированный, в том числе бронированный , в том числе стойкий к воздействию минерального масла и бензина, в том числе в холодостойком исполнении, предназначенный для передачи и распределения электроэнергии и электрических сигналов в стационарных установках (устройствах), работающих при номинальном переменном напряжении 0,66 кВ, 1 кВ номинальной частотой до 100 Гц, изготовленный по ТУ 27.32.13-029-53930360-2019, марок: ВВГнг(А), ВВГ-Пнг(А), ВВГЭнг(А), ВБШвнг(А) - с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, с наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести; ВВГнг(А)-LS, ВВГ-Пнг(А)-LS, ВВГЭнг(А)-LS, ВБШвнг(А)-LS, ВВГнг(А)-LS-ХЛ, ВВГ-Пнг(А)-LS-ХЛ, ВВГЭнг(А)-LS-ХЛ, ВБШвнг(А)-LS-ХЛ - с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с низким	ГОСТ Р 53316-2021 «Электропроводки. Сохранение работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара. Методы испытаний»	Сохранение работоспособности – 90 минут

Руководитель
(заместитель руководителя органа по сертификации) _____ (подпись) Филатов И.О. (инициалы, фамилия)

Орган по сертификации продукции «ПОЖЭКСПЕРТИЗА» № РОСС RU.33026.04ЦЭТ0.0003 РОССИЯ, г. СЕРПУХОВ

Эксперт (эксперты) _____ (подпись) Соловьев А.В. (инициалы, фамилия)

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что должно подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля, ответственность за проведение сертификации и инспекционного контроля возлагается на орган по сертификации системы добровольной сертификации.

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «В», ТЗ № 96

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

0003446

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

«Региональный центр экспертизы, сертификации и испытаний»

Регистрационный № РОСС RU.33026.04ЦЭТ0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

К сертификату соответствия № РОСС RU.33026.04ЦЭТ0ОС003.К00146

(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

срок действия сертификата соответствия с 12.08.2025 по 11.08.2028

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

«ПОЖЭКСПЕРТИЗА» Общества с ограниченной ответственностью «СМ-ЭКСПЕРТИЗА», Адрес: Россия, 142200, Московская обл., г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 57.
Телефон: + 7(995)-500-93-77; электронная почта: info@sm-exp.ru.
Аттестат аккредитации № РОСС RU.33026.04ЦЭТ0ОС003.

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия:

дымо- и газовыделением, с наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, в том числе повышенной морозостойкости; ВВГнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS, ВВГЭнг(А)-FRLS, ВБШвнг(А)-FRLS, ВВГнг(А)-FRLS-ХЛ, ВВГ-Пнг(А)-FRLS-ХЛ, ВВГЭнг(А)-FRLS-ХЛ, ВБШвнг(А)-FRLS-ХЛ - с термическим барьером поверх токопроводящих жил, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, с наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, в том числе повышенной морозостойкости, производства АО "СПКБ Техно", которые крепятся к несущей поверхности с помощью элементов крепежа: держателем и анкерами. Шаг крепления 500 мм.		

Руководитель
(заместитель руководителя органа по сертификации) _____ (подпись) Филатов И.О. (инициалы, фамилия)

Орган по сертификации продукции «ПОЖЭКСПЕРТИЗА»

Эксперт (эксперты) _____ (подпись) Соловьев А.В. (инициалы, фамилия)

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что должно подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля, ответственность за проведение сертификации и инспекционного контроля возлагается на орган по сертификации системы добровольной сертификации.

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «В», ТЗ № 96.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

0003447

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

«Региональный центр экспертизы, сертификации и испытаний»

Регистрационный № РОСС RU.33026.04ЦЭТ0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

К сертификату соответствия № РОСС RU.33026.04ЦЭТ0ОС003.К00146

(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

срок действия сертификата соответствия с 12.08.2025 по 11.08.2028

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

«ПОЖЭКСПЕРТИЗА» Общества с ограниченной ответственностью «СМ-ЭКСПЕРТИЗА», Адрес: Россия, 142200, Московская обл., г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 57.
Телефон: + 7(995)-500-93-77; электронная почта: info@sm-exp.ru.
Аттестат аккредитации № РОСС RU.33026.04ЦЭТ0ОС003.

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия:

Наименование и обозначение продукции	Обозначение и наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
Огнестойкая кабельная линия типа «Лидер» на основе кабеленесущих систем ООО «ЗЭМИЛ» и огнестойкого кабеля производства ООО НПП «Спецкабель» в составе:		
Металлические листовые перфорированные и неперфорированные кабельные лотки, лестничные кабельные лотки, проволочные кабельные лотки и аксессуары к ним (крышки, заглушки, углы, соединители, перегородки) производства ООО «ЗЭМИЛ», шириной от 50 до 600 мм, с высотой борта от 35 до 400 мм, длиной до 6 000 мм, с толщиной стали от 0,55 до 5 мм, выпускаемые по ТУ 3449-001-17730352-2014. Торговая марка ЛИДЕР/CABLIDERTRAYS.		
Опорные конструкции и монтажные устройства производства ООО «ЗЭМИЛ» в составе: профили, соединительные элементы, консоли, кронштейны, подвесы, траверсы, швеллеры, полосы, скобы, крепеж выпускаемые по ТУ 3449-001-17730352-2014. Торговая марка ЛИДЕР/CABLIDERTRAYS.		
Коробки распределительные огнестойкие **JBS100** IP 41, 55, 56 по ТУ 3464-014-52811541-2016 производства ООО «Кросс Линк» под товарной маркой Экопласт.		
Кабель-каналы для электропроводок из поливинилхлорида серий «ЭЛЕКОР», «ПРАЙМЕР», «ИМПАКТ», «ECOLINE» товарного знака «IEK» и аксессуары к ним (крышки, заглушки, углы, соединители, перегородки, фиксаторы, рамки, суппорта), выпускаемых по ТУ 27.33.14-004-83135016-2017 производства АО «ИЭК ХОЛДИНГ».		
Трубы гладкие жесткие из ПВХ для электромонтажных работ, товарного знака «IEK», диаметрами от 16 до 63 мм, выпускаемых по ТУ 27.33.14-001-83135016-2017 производства АО «ИЭК ХОЛДИНГ».		
Грубы гибкие гофрированные из ПВХ для электромонтажных работ, товарного знака «IEK», диаметрами от 16 до 63 мм, выпускаемых по ТУ 27.33.14-0021-83135016-2017, производства АО «ИЭК ХОЛДИНГ».		
Трубы электротехнические гофрированные двустенные из полиэтилена и аксессуары для них товарного знака «IEK», диаметрами от 40 до 160 мм, выпускаемых по ТУ 27.33.14-003-83135016-2017, производства АО «ИЭК ХОЛДИНГ».		
Кабели монтажные для систем пожарной сигнализации, огнестойкие, на номинальное напряжение до 300 В включительно переменного тока частотой 50Гц, с медными жилами сечением 0,2; 0,35; 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5 мм², с изоляцией из кремнийорганической резины, с числом пар от 1 до 40, с общим экраном из ламинированной алюминиевой фольги или без экрана, с дополнительным огнестойким барьером из слюдосодержащей ленты или без огнестойкого барьера, с оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, изготовленной по ТУ 16.К99-036-2007, марок: КПСЭнг(А)-FRLS Nx2xS , КПСЭнг(А)-FRHF Nx2xS, КПСнг(А)-FRLS Nx2xS, КПСнг(А)-FRHF Nx2xS, КПССнг(А)-FRHF Nx2xS, КПССнг(А)-FRLS Nx2xS, КПСЭСнг(А)-FRHF Nx2xS, КПСЭСнг(А)-FRLS Nx2xS, СКАБ-СЭо 660Бснг(А)-FRHF-ХЛ NxS Z, СКАБ-СЭ 660Пснг(А)-HF-ХЛ Nx2эфxS Z, СКАБ-СЭо 660нг(А)-FRHF-АХЛ Nx2xS Z, производства ООО НПП "Спецкабель", которые крепятся к несущей поверхности с помощью элементов крепежа: держателем и анкерами. Шаг крепления 500 мм.	ГОСТ Р 53316-2021 «Электропроводки. Сохранение работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара. Методы испытаний»	Сохранение работоспособности – 90 минут

Руководитель
(заместитель руководителя органа по сертификации) _____ (подпись) Филатов И.О. (инициалы, фамилия)

Орган по сертификации продукции «ПОЖЭКСПЕРТИЗА»

Эксперт (эксперты) _____ (подпись) Соловьев А.В. (инициалы, фамилия)

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что должно подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля, ответственность за проведение сертификации и инспекционного контроля возлагается на орган по сертификации системы добровольной сертификации.

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «В», ТЗ № 96.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

0003448

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

«Региональный центр экспертизы, сертификации и испытаний»

Регистрационный № РОСС RU.33026.04ЦЭТ0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

К сертификату соответствия № РОСС RU.33026.04ЦЭТ0ОС003.К00146

(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

срок действия сертификата соответствия с 12.08.2025 по 11.08.2028

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

«ПОЖЭКСПЕРТИЗА» Общества с ограниченной ответственностью «СМ-ЭКСПЕРТИЗА», Адрес: Россия, 142200, Московская обл., г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 57.
Телефон: + 7(995)-500-93-77; электронная почта: info@sm-exp.ru.
Аттестат аккредитации № РОСС RU.33026.04ЦЭТ0ОС003.

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия:

Кабели симметричные для систем безопасности, гибкие огнестойкие, на номинальное напряжение до 300 В переменного тока частотой до 50 Гц, с токопроводящими многопроволочными жилами из медной мягкой проволоки, сечением 0,35; 0,50; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5 мм^2, с изоляцией из кремнийорганической резины, с оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, или из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, изготавливаемые по ТУ 16.К99-040-2009, марок: КСБ Гнг(А)-FRHF, КСБ ГКГнг(А)-FRHF, КСБ ГКнг(А)-FRHF, КСБ ГСнг(А)-FRHF, КСБ ГСКГнг(А)-FRHF, КСБ ГСКнг(А)-FRHF, КСБ Гнг(А)-FRLS, КСБ ГКГнг(А)-FRLS, КСБ ГКнг(А)-FRLS, КСБ ГСнг(А)-FRLS, КСБ ГСКГнг(А)-FRLS, КСБ ГСКнг(А)-FRLS, производства ООО НПП "Спецкабель", которые крепятся к несущей поверхности с помощью элементов крепежа: держателем и анкерами. Шаг крепления 500 мм.	ГОСТ Р 53316-2021 «Электропроводки. Сохранение работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара. Методы испытаний»	Сохранение работоспособности – 90 минут
Кабели силовые с медными жилами, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, в том числе огнестойкие, с номинальным сечением основных жил от 1,5 мм^2 до 16 мм^2 на номинальное переменное напряжение до 0,66 кВ частотой 50 Гц, марок ВВГнг(А)-LSLTx, ВВГЭнг(А)-LSLTx, ВВГнг(А)-FRLSLTx, ВВГЭнг(А)-FRLSLTx, изготавливаемые по ТУ 16-705.496-2011, производства ООО НПП "Спецкабель", которые крепятся к несущей поверхности с помощью элементов крепежа: держателем и анкерами. Шаг крепления 500 мм.	ГОСТ Р 53316-2021 «Электропроводки. Сохранение работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара. Методы испытаний»	Сохранение работоспособности – 90 минут
Кабели общепромышленного применения на номинальное напряжение 0,6/1 кВ, не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, в холодостойком исполнении, изготавливаемые по ТУ 27.32.13-106-47273194-2021, марок СКАБ-Мнг(А)-HF-ХЛ, СКАБ-МКГнг(А)-HF-ХЛ, СКАБ-МКнг(А)-HF-ХЛ, СКАБ-МЭонг(А)-HF-ХЛ, СКАБ-МЭоКГнг(А)-HF-ХЛ, СКАБ-МЭоКнг(А)-HF-ХЛ, СКАБ-Мнг(А)-FRHF-ХЛ, СКАБ-МГКнг(А)-FRHF-ХЛ, СКАБ-МКнг(А)-FRHF-ХЛ, СКАБ-МЭонг(А)-FRHF-ХЛ, СКАБ-МЭоКГнг(А)-FRHF-ХЛ, СКАБ-МЭоКнг(А)-FRHF-ХЛ, производства ООО НПП "Спецкабель", которые крепятся к несущей поверхности с помощью элементов крепежа: держателем и анкерами. Шаг крепления 500 мм.	ГОСТ Р 53316-2021 «Электропроводки. Сохранение работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара. Методы испытаний»	Сохранение работоспособности – 90 минут

Руководитель
(заместитель руководителя органа по сертификации) _____ (подпись) Филатов И.О. (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты) _____ (подпись) Соловьев А.В. (инициалы, фамилия)

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что должно подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля, ответственность за проведение сертификации и инспекционного контроля возлагается на орган по сертификации системы добровольной сертификации.

АО «ОПЦИОН» Москва 2025 г., «В», ТЗ № 96

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

0003449

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

«Региональный центр экспертизы, сертификации и испытаний»

Регистрационный № РОСС RU.33026.04ЦЭТ0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

К сертификату соответствия № РОСС RU.33026.04ЦЭТ0ОС003.К00146

(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

срок действия сертификата соответствия с 12.08.2025 по 11.08.2028

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

«ПОЖЭКСПЕРТИЗА» Общества с ограниченной ответственностью «СМ-ЭКСПЕРТИЗА», Адрес: Россия, 142200, Московская обл., г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 57.
Телефон: + 7(995)-500-93-77; электронная почта: info@sm-exp.ru.
Аттестат аккредитации № РОСС RU.33026.04ЦЭТ0ОС003.

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия:

Кабели симметричные для сетей промышленной автоматизации на напряжение переменного тока до 300 В частотой 50 Гц, изготавливаемые по ТУ 16.К99-012-2003, марок: КГПЭфВ, КГПЭфВКГ, КГПЭфУКГ, КГПЭфУКУ, КПпЭВ, КПпЭВКГ, КПпЭУ, КПпЭфВ, КПпЭфВКГ, КГПпЭВ, КГПпЭВКГ, КГПпЭУ, КГПЭВ, КГПЭВКГ, КГПЭУ, КГПпЭфВ, КГПпЭфВКГ, КГПпЭфУКУ, КГПЭфВм, КГПЭфВт, КГПЭфВКВм, КГПЭфВКВт, КПпЭВКВм, КПпЭВКВт, КПпЭфВКГт, КПпЭфВКВм, КГПпЭВт, КГПпЭВКГт, КГПЭВм, КГПЭВКГм, КГПЭвт, КГПпЭфВм, КГПпЭфВКГм, КГПпЭфВКВм, КГПпЭфВКВт, КГПЭфП, КГПЭфПКГ, КГПЭфПКП, КГПпЭфП, КГПпЭфПКГ, КГПпЭфПКП, КПпЭфП, КПпЭфПКП, КГПЭП, КГПЭПКГ, КГПЭПКП, КГПпЭП, КГПпЭПКП, КПпЭП, КПпЭПКГ, КПпЭПКП, производства ООО НПП "Спецкабель", которые крепятся к несущей поверхности с помощью элементов крепежа: держателем и анкерами. Шаг крепления 500 мм.	ГОСТ Р 53316-2021 «Электропроводки. Сохранение работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара. Методы испытаний»	Сохранение работоспособности – 90 минут

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации) _____ (подпись) Филатов И.О. (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты) _____ (подпись) Соловьев А.В. (инициалы, фамилия)

Орган по сертификации продукции «ПОЖЭКСПЕРТИЗА»

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что должно подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля, ответственность за проведение сертификации и инспекционного контроля возлагается на орган по сертификации системы добровольной сертификации.

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «В», ТЗ № 96

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

0003450

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

«Региональный центр экспертизы, сертификации и испытаний»

Регистрационный № РОСС RU.33026.04ЦЭТ0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

К сертификату соответствия № РОСС RU.33026.04ЦЭТ0ОС003.К00146

(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

срок действия сертификата соответствия с 12.08.2025 по 11.08.2028

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

«ПОЖЭКСПЕРТИЗА» Общества с ограниченной ответственностью «СМ-ЭКСПЕРТИЗА», Адрес: Россия, 142200, Московская обл., г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 57.
Телефон: + 7(995)-500-93-77; электронная почта: info@sm-exp.ru.
Аттестат аккредитации № РОСС RU.33026.04ЦЭТ0ОС003.

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия:

Наименование и обозначение продукции	Обозначение и наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
Огнестойкая кабельная линия типа «Лидер» на основе кабеленесущих систем ООО «ЗЭМИЛ» и огнестойких кабелей производства ООО «Конкорд» в составе:		
Металлические листовые перфорированные и неперфорированные кабельные лотки, лестничные кабельные лотки, проволочные кабельные лотки и аксессуары к ним (крышки, заглушки, углы, соединители, перегородки) производства ООО «ЗЭМИЛ», шириной от 50 до 600 мм, с высотой борта от 35 до 400 мм, длиной до 6000 мм, с толщиной стали от 0,55 до 5 мм, выпускаемые по ТУ 3449-001-17730352-2014. Торговая марка ЛИДЕР/CABLIDERTRAYS.		
Опорные конструкции и монтажные устройства производства ООО «ЗЭМИЛ» в составе: профили, соединительные элементы, консоли, кронштейны, подвесы, траверсы, швеллеры, полосы, скобы, крепеж выпускаемые по ТУ 3449-001-17730352-2014. Торговая марка ЛИДЕР/CABLIDERTRAYS.		
Коробки распределительные огнестойкие **JBS100** IP 41, 55, 56 по ТУ 3464-014-52811541-2016 производства ООО «Кросс Линк» под товарной маркой Экопласт.		
Кабель-каналы для электропроводок из поливинилхлорида серий «ЭЛЕКОР», «ПРАЙМЕР», «ИМПАКТ», «ECOLINE» товарного знака «IEK» и аксессуары к ним (крышки, заглушки, углы, соединители, перегородки, фиксаторы, рамки, суппорта), выпускаемых по ТУ 27.33.14-004-83135016-2017 производства А0 «ИЭК ХОЛДИНГ»		
Трубы гладкие жесткие из ПВХ для электромонтажных работ, товарного знака «IEK», диаметрами от 16 до 63 мм, выпускаемых по ТУ 27.33.14-001-83135016-2017 производства А0 «ИЭК ХОЛДИНГ».		
Грубы гибкие гофрированные из ПВХ для электромонтажных работ, товарного знака «IEK», диаметрами от 16 до 63 мм, выпускаемых по ТУ 27.33.14-0021-83135016-2017, производства А0 «ИЭК ХОЛДИНГ».		
Трубы электротехнические гофрированные двустенные из полиэтилена и аксессуары для них товарного знака «IEK», диаметрами от 40 до 160 мм, выпускаемых по ТУ 27.33.14-003-83135016-2017, производства А0 «ИЭК ХОЛДИНГ».		

Руководитель
(заместитель руководителя органа по сертификации) _____ Филатов И.О.
подпись — инициалы, фамилия

Орган по сертификации продукции «ПОЖЭКСПЕРТИЗА»

Эксперт (эксперты) _____ Соловьев А.В.
подпись — инициалы, фамилия

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что должно подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля, ответственность за проведение сертификации и инспекционного контроля возлагается на орган по сертификации системы добровольной сертификации.

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «Б», ТЗ № 96

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

0003451

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

«Региональный центр экспертизы, сертификации и испытаний»

Регистрационный № РОСС RU.33026.04ЦЭТ0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

К сертификату соответствия № РОСС RU.33026.04ЦЭТ0ОС003.К00146

(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

срок действия сертификата соответствия с 12.08.2025 по 11.08.2028

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

«ПОЖЭКСПЕРТИЗА» Общества с ограниченной ответственностью «СМ-ЭКСПЕРТИЗА», Адрес: Россия, 142200, Московская обл., г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 57.
Телефон: + 7(995)-500-93-77; электронная почта: info@sm-exp.ru.
Аттестат аккредитации № РОСС RU.33026.04ЦЭТ0ОС003.

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия:

Кабели силовые, огнестойкие, не содержащие галогенов на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1кВ по ТУ 3500-009-12350648-12; Кабели силовые, огнестойкие, с низкой токсичностью продуктов горения на номинальное переменное напряжение до 1кВ по ТУ 3500-010-12350648-13; Кабели контрольные, огнестойкие, с пониженным дымо- и газовыделением на номинальное переменное напряжение до 0,66 кВ по ТУ 3563-011-12350648-14; Кабели контрольные, огнестойкие, не содержащие галогенов на номинальное переменное напряжение до 0,66 кВ по ТУ 3563-011-12350648-14; Кабели силовые, огнестойкие, с пониженным дымо- и газовыделением на номинальное переменное напряжение до 0,66 кВ по ТУ 3500-012-12350648-14; Кабели силовые, огнестойкие, не содержащие галогенов, в том числе с изоляцией из сшитого полиэтилена на номинальное напряжение до 1 кВ по ТУ 27.32.13-018-12350648-2018; Кабели силовые, огнестойкие, с пониженным дымо- и газовыделением на номинальное переменное напряжение до 1 кВ по ТУ 27.32.13-020-12350648-2018 производства ООО «Конкорд».	ГОСТ Р 53316-2021 «Электропроводки. Сохранение работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара. Методы испытаний»	Сохранение работоспособности – 90 минут

Руководитель
(заместитель руководителя органа по сертификации) _____ (подпись) Филатов И.О. (инициалы, фамилия)

Орган по сертификации продукции «ПОЖЭКСПЕРТИЗА»

Эксперт (эксперты) _____ (подпись) Соловьев А.В. (инициалы, фамилия)

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что должно подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля, ответственность за проведение сертификации и инспекционного контроля возлагается на орган по сертификации системы добровольной сертификации.

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «В» - ТЗ № 96

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

0003452

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

«Региональный центр экспертизы, сертификации и испытаний»

Регистрационный № РОСС RU.33026.04ЦЭТ0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

К сертификату соответствия № РОСС RU.33026.04ЦЭТ0ОС003.К00146

(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

срок действия сертификата соответствия с 12.08.2025 по 11.08.2028

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

«ПОЖЭКСПЕРТИЗА» Общества с ограниченной ответственностью «СМ-ЭКСПЕРТИЗА», Адрес: Россия, 142200, Московская обл., г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 57.
Телефон: + 7(995)-500-93-77; электронная почта: info@sm-exp.ru.
Аттестат аккредитации № РОСС RU.33026.04ЦЭТ0ОС003.

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия:

Наименование и обозначение продукции	Обозначение и наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
Огнестойкая кабельная линия типа «Лидер» на основе кабеленесущих систем ООО «ЗЭМИЛ» и огнестойких кабелей производства ООО «Авангард» в составе:		
Металлические листовые перфорированные и неперфорированные кабельные лотки, лестничные кабельные лотки, проволочные кабельные лотки и аксессуары к ним (крышки, заглушки, углы, соединители, перегородки) производства ООО «ЗЭМИЛ», шириной от 50 до 600 мм, с высотой борта от 35 до 400 мм, длиной до 6 000 мм, с толщиной стали от 0,55 до 5 мм, выпускаемые по ТУ 3449-001-17730352-2014. Торговая марка ЛИДЕР/CABLIDERTRAYS.		
Опорные конструкции и монтажные устройства производства ООО «ЗЭМИЛ» в составе: профили, соединительные элементы, консоли, кронштейны, подвесы, траверсы, швеллеры, полосы, скобы, крепеж выпускаемые по ТУ 3449-001-17730352-2014. Торговая марка ЛИДЕР/CABLIDERTRAYS.		
Коробки распределительные огнестойкие **JBS100** IP 41, 55, 56 по ТУ 3464-014-52811541-2016 производства ООО «Кросс Линк» под товарной маркой Экопласт.		
Кабель-каналы для электропроводок из поливинилхлорида серий «ЭЛЕКОР», «ПРАЙМЕР», «ИМПАКТ», «ECOLINE» товарного знака «IEK» и аксессуары к ним (крышки, заглушки, углы, соединители, перегородки, фиксаторы, рамки, суппорта), выпускаемых по ТУ 27.33.14-004-83135016-2017 производства А0 «ИЭК ХОЛДИНГ».		
Трубы гладкие жесткие из ПВХ для электромонтажных работ, товарного знака «IEK», диаметрами от 16 до 63 мм, выпускаемых по ТУ 27.33.14-001-83135016-2017 производства А0 «ИЭК ХОЛДИНГ».		
Грубы гибкие гофрированные из ПВХ для электромонтажных работ, товарного знака «IEK», диаметрами от 16 до 63 мм, выпускаемых по ТУ 27.33.14-0021-83135016-2017, производства А0 «ИЭК ХОЛДИНГ».		
Трубы электротехнические гофрированные двустенные из полиэтилена и аксессуары для них товарного знака «IEK», диаметрами от 40 до 160 мм, выпускаемых по ТУ 27.33.14-003-83135016-2017, производства А0 «ИЭК ХОЛДИНГ».		
Кабели огнестойкие для систем пожарной и охранной сигнализации, с низким газо- и дымовыделением на номинальное переменное напряжение до 300 В по ТУ 3581-005-69237738-13; Кабели огнестойкие для систем пожарной и охранной сигнализации, не содержащие галогены на номинальное напряжение до 300 В по ТУ 3581-005-69237738-13; Кабели огнестойкие для систем пожарной и охранной сигнализации, с низкой токсичностью продуктов горения на номинальное переменное напряжение до 300 В по ТУ 3581-007-77752578-16 производства ООО «Авангард».	ГОСТ Р 53316-2021 «Электропроводки. Сохранение работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара. Методы испытаний»	Сохранение работоспособности – 90 минут

Руководитель
(заместитель руководителя органа по сертификации) _____ подпись — Филатов И.О. (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты) _____ подпись — Соловьев А.В. (инициалы, фамилия)

№ РОСС RU.33026.0ЦЭТ0.ОС003 Орган по сертификации продукции «ПОЖЭКСПЕРТИЗА» РОССИЯ, Г. СЕРПУХОВ

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что должно подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля, ответственность за проведение сертификации и инспекционного контроля возлагается на орган по сертификации системы добровольной сертификации.

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «В» - ТЗ № 96